



REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13
Tel. 014/6626510, 014/6626541, tel./fax. 014/6626511
e-mail: rpwikbrzesko@poczta.onet.pl

Urząd Gminy w Gnojniku
32 – 864 Gnojnik

URZĄD GMINY W GNOJNIKU
WPLYNEŁO
31. 01. 2013
Ilość zał. Nr 44/13
Podpis

RPWiK/T/KP/3769/2012
Brzesko, dnia 29.01.2013 r.

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci.

W odpowiedzi na pismo znak: RliD.7011.21.1.2012.AK Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej miejscowości z gminy Gnojnik.

1. Zapewniamy dostawę wody zgodnie ze złożonym wnioskiem tj. dla ok. 1,5 tys. gospodarstw domowych.
 2. Podłączenie wody przewidzieć z projektowanego wodociągu Ø225 zaznaczonego na mapie realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla m. Poręba Spytkowska”. Miejsce włączenia przewidzieć w węźle 3B, zgodnie z wariantem IVB Koncepcji budowy magistrali wodociągowej Brzesko – Gnojnik.
 3. W rejonie włączenia należy zaprojektować studnię wodomierzową w której będzie się odbywał pomiar zużytej wody.
 4. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w RPWiK Brzesko.
 5. Włączenia do rurociągu wykonać pod nadzorem pracownika RPWiK Brzesko.
 6. Studnia wodomierzowa podlega odbiorowi przez RPWiK Brzesko
- Niniejsze warunki wydaje się na okres dwóch lat.

Otrzymują:
1 x Adresat,
1 x a/a,

V-ce PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

[Signature]
mgr inż. Jerzy Wołnik

